

Nr. NS-HP. 551 - 55/15

Chełm, dnia 28.05.2015r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Edwarda Prokopczuka –starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy,
nr upoważnienie 15/15, NS.HP. 0160-93/15

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chełmie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
Tel/fax (082) 5631461

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
j.w.

adres do korespondencji j.w.

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 563-000-08-72 REGON/PESEL 110052871 PKD 3700Z

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Andrzej Roguski – prezes zarządu

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Waldemar Chowra – mistrz

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Jerzy Pyska – inspektor bhp

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.05.2015r. godz. 10.00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sanitarna z zakresu higieny pracy

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Zakład posiada numer wpisu do KRS - 0000062896.

Nie prowadzi się postępowań administracyjnych. Brak decyzji innych inspekcji.

Zatrudnienie ogółem 104, w tym pracownicy produkcyjni 86.

Zakład świadczy usługi z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę bieżącą oraz usuwania nieczystości płynnych.

Stanowiska pracy: pracownik ujęcia wody, mistrz zmianowy, konserwator urządzeń wodnych.

Kontrola objęła obiekty zakładu: Stacja Wodociągowa w Strupinie, Ujęcie wody „Bariera” ul. Przemysłowa w Chełmie, Ujęcie Wody „Trobaków” ul. Nadtorowa.

Stacja Wodociągowa w Strupinie- zespół obiektów rozdzielających i zaopatrujących miasto w wodę , obiekty ogrodzone i całodobowo monitorowane przez firmę ochroniarską. Na terenie zakładu wydzielone są pomieszczenia higieniczno sanitarne.

Ujęcie wody „Bariera” ul. Przemysłowa w Chełmie- zespół obiektów ogrodzonych i monitorowanych. Na terenie tym zlokalizowanych jest 15 studni głębinowych (studnie znajdują się